

危険を感じたチェックリスト

氏名

調査住所

ランク	部位	項目	詳細		コメント	
建物	<input type="checkbox"/> 全体	傾斜・変形	<input type="checkbox"/> 傾斜有 部位 ()			
			<input type="checkbox"/> 変形有 部位 ()			
	<input type="checkbox"/> 外壁・柱	割れ等	<input type="checkbox"/> ひび割れ有 部位 ()			
			<input type="checkbox"/> 浮き・剥落有 部位 ()			
	<input type="checkbox"/> 外部付属物	看板	<input type="checkbox"/> 変形有	<input type="checkbox"/> 接合部脱落や腐食		
		設備機器	<input type="checkbox"/> 変形有	<input type="checkbox"/> 接合部脱落や腐食		
タラップ等		<input type="checkbox"/> 変形有	<input type="checkbox"/> 接合部脱落や腐食			
塀	<input type="checkbox"/> ブロック造	高さ	<input type="checkbox"/> 1. 2 m以下		厚さ () c m	
			<input type="checkbox"/> 1. 2 m~2. 2 m以下		10cm<	
			<input type="checkbox"/> 2. 2 m超え (m)		15cm< h>2.0m	
		控壁	<input type="checkbox"/> 有	間隔 () m		
	<input type="checkbox"/> 無		※高さ1.2m以上は控壁要@3.4m以下			
	<input type="checkbox"/> 組積造	高さ	<input type="checkbox"/> 1. 2 m以下		厚さ () c m	
			<input type="checkbox"/> 1. 2 m超え (m)		厚さ>h/10	
		控壁	<input type="checkbox"/> 有	間隔 () m		
<input type="checkbox"/> 無			※控壁要@4.0m以下(t >1.5xh/10はok)			
擁壁	<input type="checkbox"/> コンクリート	傾斜・ひび割	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
	<input type="checkbox"/> 石積み	傾斜・ひび割	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無		
その他	<input type="checkbox"/> ()					

- ランク
- A 傾斜が大きい建物、接合部が脱落している等、C B・組積造塀で控無し高さが2.2mを超える、大きなひびや傾斜等
 - B 傾斜している建物、接合部が脱落の可能性有る等、C B・組積造塀で控無し1.6m超え歩道側、擁壁上の塀等
 - C 条件によっては危険な建物、各基準や法に抵触していると思われる塀や擁壁等